

## Rivenditori al servizio del cliente

### CATEGORIE DI EDIFICI A CUI SI APPLICA IL DECRETO

**E.1 (1)**  
Edifici residenziali con occupazione continuativa (abitazioni civili e rurali, collegi, conventi, caserme)

**E.1 (2)**  
Edifici residenziali con occupazione saltuaria (case per vacanza)

**E.1 (3)**  
Edifici adibiti ad albergo, pensione ed attività similari

**E.2**  
Edifici adibiti ad uffici ed assimilabili, pubblici o privati

**E.3**  
Edifici adibiti ad ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili

**E.4**  
Edifici adibiti ad attività ricreative, associative o di culto e assimilabili (cinema, teatri, musei, biblioteche, luoghi di culto, bar, ristoranti)

**E.5**  
Edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili (negozi, supermercati, esposizioni)

**E.6**  
Edifici adibiti ad attività sportive (piscine, palestre)

**E.7**  
Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli ed assimilabili

**E.8**  
Edifici industriali ed artigianali riscaldati per il comfort degli occupanti

### TRASMITTANZE TERMICHE (U) LIMITE

TABELLA 2.1 STRUTTURE OPACHE VERTICALI	Zona climatica	Dall' 1 gennaio 2006 U (W/m <sup>2</sup> K)	Dall' 1 gennaio 2008 U (W/m <sup>2</sup> K)	Dall' 1 gennaio 2010 U (W/m <sup>2</sup> K)
Valori limite della trasmittanza termica U delle strutture opache verticali espressa in W/m <sup>2</sup> K	<b>A</b>	0,85	0,72	0,62
	<b>B</b>	0,64	0,54	0,48
	<b>C</b>	0,57	0,46	0,40
	<b>D</b>	0,50	0,40	0,36
	<b>E</b>	0,46	0,37	0,34
	<b>F</b>	0,44	0,35	0,33

TABELLA 3.1 STRUTTURE OPACHE ORIZZONTALI DI COPERTURA	Zona climatica	Dall' 1 gennaio 2006 U (W/m <sup>2</sup> K)	Dall' 1 gennaio 2008 U (W/m <sup>2</sup> K)	Dall' 1 gennaio 2010 U (W/m <sup>2</sup> K)
Valori limite della trasmittanza termica U delle strutture opache orizzontali di copertura espressa in W/m <sup>2</sup> K (esclusa categoria E8)	<b>A</b>	0,80	0,42	0,38
	<b>B</b>	0,60	0,42	0,38
	<b>C</b>	0,55	0,42	0,38
	<b>D</b>	0,46	0,35	0,32
	<b>E</b>	0,43	0,32	0,30
	<b>F</b>	0,41	0,31	0,29

TABELLA 3.2 STRUTTURE OPACHE ORIZZONTALI DI PAVIMENTO	Zona climatica	Dall' 1 gennaio 2006 U (W/m <sup>2</sup> K)	Dall' 1 gennaio 2008 U (W/m <sup>2</sup> K)	Dall' 1 gennaio 2010 U (W/m <sup>2</sup> K)
Valori limite della trasmittanza termica U delle strutture opache orizzontali di pavimento espressa in W/m <sup>2</sup> K (esclusa categoria E8)	<b>A</b>	0,80	0,74	0,65
	<b>B</b>	0,60	0,55	0,49
	<b>C</b>	0,55	0,49	0,42
	<b>D</b>	0,46	0,41	0,36
	<b>E</b>	0,43	0,38	0,33
	<b>F</b>	0,41	0,36	0,32

ALLEGATO I comma 7 DIVISORI ORIZZONTALI E VERTICALI TRA UNITA' ABITATIVE	Zona climatica	Dal 2 Febbraio 2007 U (W/m <sup>2</sup> K)
Valori limite della trasmittanza termica U dei divisori orizzontali interpiano e verticali delimitanti il volume riscaldato verso unità immobiliari confinanti espressa in W/m <sup>2</sup> K (esclusa categoria E8)	<b>C</b>	<b>0,80</b>
	<b>D</b>	
	<b>E</b>	
	<b>F</b>	

Schema indicativo delle zone climatiche italiane secondo il DPR 412/93

